

Keskuspuhdistamon lietsiilon pohjakaapimien uusiminen

Vesi 28.07.2022 § 14
1046/02.08.00/2022

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, puh. 044 7055 705

Keskuspuhdistamon lietsiilon pohjakaapimet on rakennettu vuonna 2009 ja sen jälkeen mm lietteen koostumus on muuttunut kiinteämmäksi. Kaapimia on jouduttu korjaamaan useasti, viimeksi korjattiin keväällä 2022 toisen linjan kaapimet. Puhdistamon lietteen käsittelyprosessin kannalta kaapimien toiminta on kriittinen ja siksi toistuvien korjausten sijaan pitää löytää kestävämpi ratkaisu. Laitteiston valmistajalla on vahvistettu versio pohjakaapimista ja näillä toteutetun toisen linjan korjauskustannukset ovat materiaalien osalta 7750 € ja töiden osalta arviolta noin 5000 €.

Lietteen käsittelyn häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi tilataan laitteiston valmistajalta vahvistettu versio pohjakaapimista.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 26: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.