

Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Demakk Oy

Valja 08.12.2022 § 55
1199/11.01.00/2022

Valmistelijat: Ympäristösuunnittelija Susanna Sinisaari-Kaislo, p. 044 493 4176 ja ympäristöpäällikkö Piia Koski, p. 0400 243 351

Demakk Oy Oy on tehnyt 18.10.2022 valvontajaostolle ympäristönsuojelulain 116 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen toiminnan rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Jakeluaseman teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 314/2020.

Rekisteröitävän jakeluaseman on noudatettava asetuksen vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla, että jakeluasema noudattaa asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröinti on haettu seuraavalle toiminnalle:

Ilmoitusvelvollinen:

Demakk Oy

Valkealuomentie 715

42330 Haavisto

Toiminta ja toiminnan sijainti:

Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman (SEO Koskenpää)

Jämsänkoskentie 10

42440 Koskenpää

Kyseessä on toiminnassa oleva nestemäisten polttoaineiden jakelupiste. Polttoaineiden jakelutoiminta on aloitettu Koskenpäällä noin vuonna 1968. Kiinteistöllä sijaitsee automaattijakeluasema. Muita rakennuksia kiinteistöllä ovat mm. liikerakennus, jossa on huoltohalli. Huoltohallissa on vuokralla yrittäjä. Kiinteistöllä on myös lämmittämätön varastorakennus, jossa polttoainesäiliöt sijaitsevat.

Alueella on voimassa Koskenpään rakennuskaava, jossa tontin kaavamerkintä on AM eli moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue.

Lähimmän asuinkiinteistön etäisyys jakeluasemaan on noin 30 m. Jakeluaseman arvioidut liikennemäärät ovat: 10 henkilö- ja pakettiautoa sekä mottoripyörää vuorokaudessa. Polttoaineiden tuontia tapahtuu jakeluasemalle noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Jakelulaitteet, automaatti ja polttoaineputkisto on uusittu Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) pyynnöstä nykyisen yrittäjän aloitaessa vuonna 2018. Viimeisimmät mittareiden tarkastukset on tehty Kiwan toimesta lokakuussa 2022.

Jakeluaseman tekninen rakenne on ilmoittajan mukaan standardin SFS 3352 version 2014 mukainen. Jakeluasemalla on neljä polttoainesäiliötä, joista kolme on käytössä. Yhteenlaskettu kaikkien polttonestesäiliöiden kokonaistilavuus on 12 m³. Polttoainesäiliöt ovat yksinkertaisia vaippasäiliöitä, joissa on ylitäytönestin sekä automaattinen pinnanmittausjärjestelmä, sekä suoja-altaat tilavuudeltaan 25 m³.

Säiliöt ovat maan päällä. Säiliöissä, joiden tilavuus on 4m³, varastoidaan polttoainelaatuja 98E5, 95E10, DI (diesel). Säiliöiden käyttöönottovuosi on 1990. Polttoaineputkiston ilmoitetaan olevan standardin SFS 3352 version 2014 vaatimusten mukaisia. Jakelulaitteet samoin ovat ilmoituksen mukaan standardin SFS 3352 version 2014 vaatimusten mukaisia.

Kiinteistön ja mittarikentän katoksen sadevedet on viemäroity ja ohjattu kiinteistön takana olevaan imeytyskenttään. Huoltotilan vedet menevät lattiakaivoon, jossa on öljynerotin, ja siitä edelleen kiinteistön takana olevaan umpisäiliöön. Öljynerottimen tyypistä eikä mahdollisesta hälytysjärjestelmästä ole annettu tietoa. Näytteenotto – tai sulkuventtiileistä ei ole mainintaa. Bensiinihöyryjen talteen keräämisestä ei ole mainintaa.

Todellinen tai suunniteltu bensiinin läpivirtaus on ilmoitettu olevan 500-3000 m³ vuodessa.

Jätehuoltoa ei jakeluasemalla enää ole. Huoltohallissa toimiva vuokralainen huolehtii yrityksensä tuottamsta jätteistä itse. Ilmoituksessa ei ole mainintaa jakeluasemalle laaditusta huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta. Polttoainesäiliöiden sisällön määrä mitataan ja luovutetun polttoaineen määrästä pidetään kirjaa päivittäin. Polttoaineiden säiliöiden täytöstä pidetään kirjaa. Jakeluasemalla pidetään tarvittaessa kirjaa poikkeamista, poikkeuksellisista tilanteista tai onnettomuuksista.

Valtioneuvoston asetuksen(314/2020) 7 §:n mukaan jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäroitävä öljynerottimeen. Öljynerottimen tulee olla luokkaa I (standardin SFS-EN-858-1), josta poistuvan veden hiilivetytypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän jälkeen vedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön. Öljynerottimen jälkeen tulee olla myös näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan.

Asetuksen 9 §:n mukaan jakeluaseman bensiinisäiliöiden täytössä syntyvät bensiinihöyryt on otettava talteen.

13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma.

16 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jakeluaseman toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettyäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan asetuksen mukaisuus varmistetaan jälkivalvonnalla. Ympäristöpäällikkö on käsitellyt toimintaa koskevan ilmoituksen ja todennut, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVA) 17.11.2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 §, Ymla 8.6.2017 §31

Ehdotus

Ympäristöpäällikkö Piia Koski

Demakk Oy:n nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman (osoitteessa Jämsänkoskentie 10) rekisteröinti ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVA) merkitään tiedoksi. Toiminnanharjoittajalle lähetetään ilmoitus toiminnan rekisteriin merkitsemisestä.

Tämän asian käsittelymaksu määräytyy ympäristölautakunnan 12.12.2019 § 51 hyväksytyn taksan mukaisesti siten, että maksua peritään ilmoitusvelvolliselta 505 euroa.

Toiminnan rekisteröimiseen ei saa hakea muutosta valittamalla, sillä rekisteröintimenettelyssä asiaa ei ratkaista tai jätetä tutkimatta (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, 6 §). Maksun määräytymisen osalta voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.