

Jokilaakson sairaalan ylipaineistus

Elvoi 27.02.2025 § 47

Valmistelija: tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, p. 0400 860 068

Jokilaakson sairaalan E-, F- ja G-osastot on rakennettu vuonna 1965 ja osastot A, B, C ja D on rakennettu 1986. Laajoja peruskorjauksia ei ole tehty rakennuksen osastoihin. Jämsän kaupunki on teettänyt sairaalan ja pääterveysaseman tiloissa vuosina 2019-2021 erilaisia kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia ja lopputuloksena on ollut, että osastot ovat käyttöikänsä päässä, tilat tulee peruskorjata tai rakentaa kokonaan uudet nykyaikaiset tilat.

Tällä hetkellä on E-, F- ja G-osastot ylipaineistettu ja niissä tiloissa on henkilökunta pystynyt työskentelemään. Jämsän Terveys Oy:n sisäilmatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kolmen kuukauden välein ja tammikuun 2025 kokouksessa tuli esiin, että A- ja C- osastoilla on työntekijät oireilleet sisäilman vuoksi ja siitä johtuen on työntekijöitä joutunut käymään työterveyshuollossa. Työryhmä esitti, että Jämsän kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin A-, B-, C- ja D-osaston teknisen käytettävyyden parantamiseksi ja sairaalan toiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi, kunnes uusi sote-keskus valmistuu Jämsään.

Tilapalvelut esittää, että Jokilaakson sairaalan A-, B-, C- ja D-osastot ylipaineistetaan kevään 2025 aikana. Ylipaineistuksella parannetaan osastojen sisäilman laatua ja mahdollistetaan turvallinen työskentely em. tiloissa. Tilapalvelut tulee tilojen ylipaineistuksen suunnittelussa käyttämään talotekniikan asiantuntijana Sweco Oy:tä ja rakennetekniikassa Afry Oy:tä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 §

Ehdotus

Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Jokilaakson sairaalan osastot A, B, C ja D ylipaineistetaan kevään 2025 aikana ja varmistetaan ylipaineistuksen toteutuminen tilojen paine-eromittauksilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 03.03.2025 § 90
1090/10.03.02.01/2022

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 25 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus	Kaupunginjohtaja Jori Reijula Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.