

Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / St1 Suomi Oy

Valja 13.08.2026 § 23
613/11.01.03/2026

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Piia Koski, p. 0400 243 351

St1 Suomi Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 116 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen toiminnan rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA). Ilmoituksen tekemisen perusteena on olemassa olevan jakeluasematoiminnan olennainen muuttaminen. Muutos koskee jakelukatosten, jakelualueiden täyttöpaikkojen ja säiliöiden uudistamista. Nykyiset kevyen ja raskaan liikenteen asemat puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet St1 Aut (kevyt liikenne) ja St1 TS (raskas liikenne). Polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti on tehty alunperin 17.9.2015 (ymla § 55). Kun rekisteröity toiminta muuttuu olennaisesti, toiminnasta tehdään uusi merkintä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Jakeluaseman teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 314/2020.

Rekisteröitävän jakeluaseman on noudatettava asetuksen vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla, että jakeluasema noudattaa asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröinti on haettu seuraavalle toiminnalle:

Ilmoitusvelvollinen:

St1 Suomi Oy
PL 68
00521 Helsinki

Toiminta ja toiminnan sijainti:

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasema
Kauhkialantie 116
42100 Jämsä

Alueella on voimassa asemakaava, jossa tontin kaavamerkintä on LH eli huoltoasema. Lähimpien asuinkiinteistöjen etäisyys jakeluasemaan on 130 -180 metriä. Jakeluaseman arvioidut liikennemäärät ovat: 220 - 240 henkilö- ja pakettiautoa vuorokaudessa ja raskaita ajoneuvoja noin 35 – 60 vuorokaudessa. Polttoaineiden tuontia tapahtuu jakeluasemalle noin 10 -15 kertaa kuukaudessa.

Jakeluaseman tekninen rakenne on standardin SFS 3352 version 2014 mukainen. Raskaan liikenteen jakelupaikalla (Truck 5-9) on neljään osastoon jaettu polttoainesäiliö, jossa varastoidaan DI 30 m³, DI 20 m³,

MPÖ 15 m³ ja HVO 15 m³. Kevyen liikenteen jakelupaikalla on samoin yksi säiliö, joka on jaettu neljään osaan. Säiliössä varastoidaan E95 25 m³, E98 15 m³ ja DI 25+15 m³.

Polttoaineputkisto ja jakelulaitteet ovat standardin SFS 3352 version 2014 vaatimusten mukaisia. Polttoainesäiliöiden täyttöpaikka, jakelualue sekä viemärijärjestelmä ovat standardin SFS 3352 version 2014 mukaisia. Jakeluasemalla on yksi öljynerotin. Erottimen luokitus on luokka yksi (luokka I) (poistuvan veden hiilivetytypitoisuus on < 5 mg/l). Jakelualueelta, säiliöiden täyttöpaikalta sekä tiivistyskerrosten salaojista johdetaan jätevedet erottimeen. Erottimesta poistuvat vedet johdetaan avo-ojaan. Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Viemärissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenottoaivo ja sulkuventtiilikaivo. Talousjätevedet johdetaan jätevesiviemäriin. Jakeluaseman piha-alueen sade- ja sulamisvesien (hulevesien) pääsy öljynerottimiin on estetty. Bensiinihöyryt otetaan talteen säiliöiden täytön ja asiakastankkauksen yhteydessä. Bensiinihöyryjen talteenottotehokkuus on vähintään 85 %.

Toiminnasta syntyy tavanomaista sekajätettä, jota arvioidaan syntyvän noin 7 500 kg / vuodessa. Jäterasvaa muodostuu noin 3 000 kg / vuodessa. Öljynerottimen öljykerros, pohjaliete, hiekanerottimen rasva ja rasvanerotuskaivon liete ja vaaralliset jätteet muiden syntyvien jätteiden kanssa toimitetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on.

Jakeluasemalle on laadittu pelastussuunnitelma 28.11.2025. Jakeluasemalle on myös laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Ohjelman mukaan jakelulaitteiden hätäkatkaisimet tarkastetaan kerran vuodessa, samoin kuin bensinihöyryn talteenottotehokkuus. Öljynerottimien pinnankorkeuden hälyttimet tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Polttonestesäiliöiden pinnankorkeuden hälyttimet tarkastetaan kerran vuodessa, ylitäytönestimien hälyttimissä on jatkuvan tarkkailu säiliöiden täytön yhteydessä. Vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet tarkastetaan kerran vuodessa ja sulkuventtiilikaivon venttiillin toiminta kaksi kertaa vuodessa. Jakelu- ja täyttöalueen päällysteen kuntoa seurataan jatkuvasti.

Viemärin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu ja merkitty siten, että sulkuventtiili voidaan sulkea viivityksettä ja kaivoon on esteetön pääsy. Öljynerottimet tyhjennetään säännöllisesti tai tarvittaessa pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä. Öljynerottimien öljytilan täyttymisestä ilmoittavaa hälytysjärjestelmää seurataan ympärivuorokautisesti. Säiliöiden vuodonilmaisimien hälytykset ovat seurattavissa ympärivuorokautisesti. Polttoainesäiliöiden sisällön määrä mitataan päivittäin ja luovutetun polttoaineen määrästä pidetään kirjaa päivittäin.

Jakeluasemalla pidetään kirjaa hälytyksistä sekä hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Myös öljynerotuskaivojen

tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä pidetään kirjaa. Polttoaineiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä pidetään kirjaa, samoin kuin jätteiden määrästä ja toimituksista, polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä, mahdollisista onnettomuuksista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta ja henkilökunnan koulutuksesta.

Ympäristöpäällikkö on käsitellyt toimintaa koskevan ilmoituksen ja todennut, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 314/2020 vaatimuksia. Toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVA) 30.6.2026. Samalla vanha rekisteröinti-ilmoitus on merkitty tilaan ei voimassa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 34

Ehdotus

Ympäristöpäällikkö Piia Koski

St 1 Suomi Oy:n nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman (osoitteessa Kauhkialantie 118, Jämsä) rekisteröinti ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään merkitään tiedoksi.
Toiminnanharjoittajalle lähetetään ilmoitus toiminnan rekisteriin merkitsemisestä.

Tämän asian käsittelymaksu määräytyy valvontajaoston 12.10.2023 § 40 hyväksytyn taksan mukaisesti siten, että maksua peritään ilmoitusvelvolliselta 555 euroa.

Toiminnan rekisteröimiseen ei saa hakea muutosta valittamalla, sillä rekisteröintimenettelyssä asiaa ei ratkaista tai jätetä tutkimatta (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, 6 §). Maksun määräytymisen osalta voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.